




HV SIDE




LV SIDE



Ref.	RATED VOLTAGE RATIO	 IP31/23
HI3AIAFB*	15000 ± 2 x 2.5% / 400	2030/2040
HI3AIAFP*	15000 ± 2 x 2.5% / 410	2030/2040
HI3AIAFD*	15000 ± 2 x 2.5% / 420	2030/2040
HI3AIAVB*	15750 ± 2 x 2.5% / 400	2080/2090

Ref.	IP	RAL	
BX31H2	31	7035	180
BX23H2	23	7035	190

ITEM	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (EN)	DESCRIPTION (FR)	BESCHREIBUNG (DE)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (PL)
01	GRIGLIE D'AREAZONE	AIR GRATE	GRILLE D'AERATION	BELÜFTUNGSKIEMEN	REJILLA DE VENTILACIÓN	KRATKA WENTYLACYJNA
02	TARGA DATI NOMINALI	RATING PLATE	PLAQUE SIGNALÉTIQUE	LEISTUNGSSCHILD	PLACA DE CARACTERÍSTICAS	TABLICZKA ZNAMIONOWA
03	MANIGLIE PER RIMOZIONE PANNELLO	HANDLE FOR REMOVAL PANEL	POIGNEES SUR LES PANNEAUX	HANDGRIFFE FÜR ABNEHMBARE ABDECKUNGEN	MANILLAS PARA APERTURA DEL PANEL	UCHWYTY DO DEMONTAŻU PANELU
04	PANNELLI ASPORTABILI	REMOVABLE PANELS	PANNEAUX AMOVIBLES	ABNEHMBARE ABDECKUNGEN	PANELES EXTRAIBLES	PANEL ZDEJMOWANY
05	PIASTRA AMAGNETICA PER INGRESSO CAVI BT / BLINDO	NO MAGNETIC PLATE FOR LV CABLE / BUSBAR ENTRY	PLAQUE AMAGNÉTIQUE POUR ENTRÉE DES CÂBLES BT / DE LA GAINÉ À BARRES	US KABELEINGANGSFLANSCH	PLACA NO MAGNETICA PARA ENTRADA DE CABLES BT / DUCTO BARRA	NIEMAGNETYCZNY PRZEPUST DLA KABLI NN / WEJŚCIE SZYNOPRZEWODU
06	PIASTRA AMAGNETICA PER INGRESSO CAVI MT	NO MAGNETIC PLATE FOR HV CABLE ENTRY	PLAQUE AMAGNÉTIQUE POUR ENTRÉE DES CÂBLES HT	OS KABELEINGANGSFLANSCH	PLACA NO MAGNATICA PARA ENTRADA DE CABLES MT	NIEMAGNETYCZNY PRZEPUST DLA KABLI SN
07	APERTURA PER SOLLEVAMENTO TRAF0 + BOX	LIFTING OPENING TRANSF. + ENCLOSURE	OUVERTURE POUR LEVAGE DU TRANSF. + ENVELOPPE	HEBEVORRICHTUNG FÜR TRAF0 + GEHÄUSE	ABERTURA PARA ELEVACIÓN TRAF0+BOX	ZDEJMOWANA POKRYWA W CELU PODNOSZENIA TRAF0 I OBUDOWY
08	PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA AREL	AREL LOCK PREDISPOSITION	PRÉDISPOSITION VERROUILLAGE AREL	VORBEREITUNG FÜR AREL-SCHLOSS	PREDISPOSICIÓN BLOQUEAR AREL	PRZYGOTOWANE MIEJSCE NA ZAMEK
09	FONDO IP20	BOTTOM STEEL PLATE IP20	FONDS IP20	STAHLGITTERBODEN IP20	FONDO IP20	DOLNY PANEL STALOWA IP20

			03					 Bticino Spa Via Enzo Ferrari, 64020 Castellalto (TE) - Italy	Tipo Disegno / Drawing Type  INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN PLANO GENERAL / WYMIARY	Ref.	IP00	 IP RAL	 IP RAL	Numero Disegno / Drawing N°  IN_HI3AIA	Foglio/Sheet 3		
		02														di/of 4	
		01															
		00	Emissione / Issue	07/12/2020	Campitelli	Fantozzi											
Massa in kg A3 Dim. in mm	Scala 1:18	Rev	Modifica / Modification		Data / Date	Dis. / Drawn	Contr. / Checked	A Group Brand   									
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.																	
GENERAL TOLERANCES + / - 20mm																	



 	03				
	02				
	01				
	00	Emissione / Issue	07/12/2020	Campitelli	Fantozzi
Massa in kg A3 Dim. in mm	Scala 1:16	Rev	Modifica / Modification	Data / Date	Dis. / Drawn
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.					





BTicino Spa  
Via Enzo Ferrari, 64020  
Castellalto (TE) - Italy



A Group Brand

Tipo Disegno / Drawing Type

INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS  
ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN  
PLANO GENERAL / WYMIARY

Ref.	IP00		IP RAL		Numero Disegno / Drawing N°  IN_H13AIA	Foglio/Sheet 4
Potenza Rating	630	(kVA)	Freq.	50 (Hz)		di/of 4
Tensioni Voltages	(V)		Gruppo Group			GENERAL TOLERANCES + / - 20mm