




HV SIDE

LV SIDE

Ref.	RATED VOLTAGE RATIO	 IP31/23
HB3AIAFB*	$15000 \pm 2 \times 2.5\% / 400$	990/1000
HB3AIAFP*	$15000 \pm 2 \times 2.5\% / 410$	990/1000
HB3AIAFD*	$15000 \pm 2 \times 2.5\% / 420$	990/1000
HB3AIAVB*	$15750 \pm 2 \times 2.5\% / 400$	1010/1020

Ref.	IP	RAL	
BX31H1	31	7035	160
BX23H1	23	7035	170

ITEM	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (EN)	DESCRIPTION (FR)	BESCHREIBUNG (DE)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (PL)
01	GRIGLIE D'AREAIZIONE	AIR GRATE	GRILLE D'AERATION	BELÜFTUNGSKIEMEN	REJILLA DE VENTILACIÓN	KRATKA WENTYLACYJNA
02	TARGA DATI NOMINALI	RATING PLATE	PLAQUE SIGNALÉTIQUE	LEISTUNGSSCHILD	PLACA DE CARACTERÍSTICAS	TABLICZKA ZNAMIONOWA
03	MANIGLIE PER RIMOZIONE PANNELLO	HANDLE FOR REMOVAL PANEL	POIGNEES SUR LES PANNEAUX	HANDGRIFFE FÜR ABNEHMBARE ABDECKUNGEN	MANILLAS PARA APERTURA DEL PANEL	UCHWYTY DO DEMONTAŻU PANELU
04	PANNELLI ASPORTABILI	REMOVABLE PANELS	PANNEAUX AMOVIBLES	ABNEHMBARE ABDECKUNGEN	PANELES EXTRAIBLES	PANEL ZDEJMOWANY
05	PIASTRA AMAGNETICA PER INGRESSO CAVI BT	NO MAGNETIC PLATE FOR LV CABLE	PLAQUE AMAGNÉTIQUE POUR ENTRÉE DES CÂBLES BT	US KABELEINGANGSFLANSCH	PLACA NO MAGNETICA PARA ENTRADA DE CABLES BT	NIEMAGNETYCZNY PRZEPUST DLA KABLI NN
06	PIASTRA AMAGNETICA PER INGRESSO CAVI MT	NO MAGNETIC PLATE FOR HV CABLE ENTRY	PLAQUE AMAGNÉTIQUE POUR ENTRÉE DES CÂBLES HT	OS KABELEINGANGSFLANSCH	PLACA NO MAGNATICA PARA ENTRADA DE CABLES MT	NIEMAGNETYCZNY PRZEPUST DLA KABLI SN
07	APERTURA PER SOLLEVAMENTO TRAF0 + BOX	LIFTING OPENING TRANSF. + ENCLOSURE	OUVERTURE POUR LEVAGE DU TRANSF. + ENVELOPPE	HEBEVORRICHTUNG FÜR TRAF0 + GEHÄUSE	ABERTURA PARA ELEVACIÓN TRAF0+BOX	ZDEJMOWANA POKRYWA W CELU PODNOSZENIA TRAF0 I OBUDOWY
08	PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA AREL	AREL LOCK PREDISPOSITION	PRÉDISPOSITION VERROUILLAGE AREL	VORBEREITUNG FÜR AREL-SCHLOSS	PREDISPOSICIÓN BLOQUEAR AREL	PRZYGOTOWANE MIEJSCE NA ZAMEK
09	FONDO IP20	BOTTOM STEEL PLATE IP20	FONDS IP20	STAHLGITTERBODEN IP20	FONDO IP20	DOLNY PANEL STALOWA IP20



Massa in kg
A3
Dim. in mm

Scala  
1:18

03				
02				
01				
00	Emissione / Issue	07/12/2020	Campitelli	Fantozzi
Rev	Modifica / Modification	Data / Date	Dis. / Drawn	Contr. / Checked
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati./ All rights reserved.				





**A Group Brand** 

Bticino Spa  
Via Enzo Ferrari, 64020  
Castellalto (TE) - Italy

Tipo Disegno / Drawing Type

INGOMBRO / OUTLINE DIMENSIONS  
ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN  
PLANO GENERAL / WYMIARY

Ref.	IP00		IP RAL		Numero Disegno / Drawing N°  IN_HB3AIA	Foglio/Sheet 3
Potenza Rating	100	(kVA)	Freq.	50 (Hz)		di/of 4
Tensioni Voltages		(V)	Gruppo Group			
					GENERAL TOLERANCES + / - 20mm	

